



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. (03)216.28.90
Fax (03)238.86.65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. (02)230.81.82
Fax (02)230.80.08

LEENDERS Jean-Pierre
Engelstraat 47
3630 MAASMECHELEN
Tel. 089/76 31 67

O. ref.:

U. ref.:

36100019/06

VERSLAG NR.:

L

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELECTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE:

Engelstraat 57

EIGENAAR:

Adres:

Gpurnbe - Maasmechelen
Leone - Van der Cleeve
St. Josephi 8.3 Maasduchik

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW of IK:

idem
idem

STROOMLEVERANCIER:

Ref.:

Index:

Inkerselectra

Teller nr.

Datum van het onderzoek:

19/1/2000

Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.202) (F.R. art. 234) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen:

HHT

Begin werken: Fundering voor-na 1.10.81 - Electriche installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning

230

V

Bescherming van de aansluiting

max 40

A

Voedingskabel hoofdbord: X mm²

2 X 10

Alg. schakelaar: type

oliff. 40/300mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 31

RA: 25 Ohm; RI tot >10 MOhm

BESCHRIJVING:

Zie bijgevoegde schema's

Vastgestelde inbreuken en/of nota's:

Geen

Nota cv + toestellen in de badkamer zijn nog niet geplaatst

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- 1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééntrads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 19/1/2005 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening

36 Leenders JP

De directeur,